



**ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Бежицкая, 34а, г. Брянск, 241050
Телефон: 8-(4832) 58-04-40
Факс: 8-(4832) 74-31-58
E-mail: edu@hq.b-edu.ru
ОКПО 00098938, ОГРН1053244053675,
ИНН/КПП 3250058714/325701001

24.01.2024 № 203-08-О

Начальникам муниципальных органов
управления образования

Руководителям государственных
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Согласно информации ГУ МЧС России по Брянской области 18.01.2024 года произошел пожар в подвальном помещении здания гимназии № 10 г. Новосибирска.

В помещении здания, где на правах аренды размещалось НУДПО «Школа частного сыска и охраны «АББ-ПРОФИ» произошло возгорание. Сотрудник данного учреждения погиб. Наиболее вероятной причиной пожара рассматривается – нарушение правил безопасности при проведении электро- и газосварочных работ.

В момент пожара в гимназии проходил учебный процесс, и на первом этаже наблюдалось сильное задымление. После поступления сигнала срабатывания систем пожарной автоматики из здания было эвакуировано 802 человека. Преподавательский состав, персонал и ученики гимназии не пострадали.

В действиях персонала образовательной организации имелись серьезные упущения. При обнаружении первых признаков сильного задымления эвакуация людей была организована несвоевременно. Пожарная автоматика сработала с задержкой времени.

В целях недопущения подобных случаев в образовательных организациях региона необходимо выполнить следующие мероприятия:

провести с педагогическим составом, персоналом образовательных организаций дополнительные занятия (беседы) и внеплановые противопожарные инструктажи, в том числе по порядку действий при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты;

организовать проведение обследований технического состояния электросетей и электрооборудования на объектах образования и в общежитиях (жилых корпусах школ-интернатов);

обеспечить принятие необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях и проживающих в общежитиях (жилых корпусах школ-интернатов);

организовать периодические проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и дистанционного мониторинга. В случае выявления технической неисправности указанных систем незамедлительно оповещать обслуживающие организации;

активизировать работу по замене технических средств систем противопожарной защиты зданий с истекшим сроком службы (эксплуатации более 10 лет);

не допускать проведение огневых и пожароопасных работ на объектах образования и в зданиях с круглосуточным пребыванием людей в период нахождения в них обучающихся и проживающих;

принять дополнительные меры по повышению персональной ответственности педагогов и работников образовательных организаций за соблюдением Правил противопожарного режима в Российской Федерации при организации образовательного процесса.

Об исполнении проинформировать до 01.02.2024 года по эл. почте bogdanova.dep@mail.ru.

Первый заместитель директора департамента



Е.М. Байдаков

